

Svar på remiss – Handlingsprogram för räddningstjänst samt riktlinje brandvattenförsörjning

Som medlem i Räddningstjänsten Mälardalen har Köpings kommun beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till handlingsprogram för räddningstjänst samt riktlinje brandvattenförsörjning.

Kommunens synpunkter på förslaget till handlingsprogram för räddningstjänst samt riktlinje brandvattenförsörjning är:

Ansvar för framtagande av handlingsprogram bör förtydligas

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet.

I samrådsremissen anges, under 1.1 uppdrag och vision, att framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 kap 3 § är något som respektive förbundsmedlem fortsatt ska ha ansvar för.

Dock anges i inledningen att ”Dokumentet är ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande enligt LSO 3 kap 3§ och räddningstjänst enligt 3 kap 8§.

Kommunen är positiv till det gemensamma handlingsprogrammet men ansvaret behöver förtydligas så att skrivningen inte blir motsägelsefull.

Felaktighet i beskrivningen av kommunen

I beskrivningen av kommunen finns några sakfel som bör påpekas.

- Angående befolkningsökningen står det att ”Trenden fortsatte mellan åren 2010–2020, cirka 1200 fler flyttade in än ut”
Befolkningsutvecklingen för Köpings kommun mattades av under 2019. Invandringen till Sverige minskade och var den lägsta på sex år. Vid slutet av 2020 hade Köpings kommun 26 085 invånare vilket innebär en minskning från 2019 med 129 personer.
Minskningen under 2019 och 2020 beror dels på att flera personer har flyttat från kommunen till annan kommun, flyttnettot för 2020 är -102 personer.
Under 2020 var även dödstalet större än antal födda barn, en trend som har

Datum
2021-01-17

hållit i sig de senaste åren.

- Den senaste befolkningsprognosen från 2021 visar att Köpings kommuns invånarantal beräknas öka till 26 796 till 2027.

Brandvattenförsörjning

Kommunen ser positivt på att handlingsprogrammet tar upp frågan om tillgång till brandvatten så att ansvaret för detta kan tydliggöras. Brandvattenförsörjning är en nödvändig förutsättning för att räddningsinsatser vid brand ska kunna genomföras, och kommunen vill bidra till att behovet kan tillgodoses på ett säkert sätt utan negativ påverkan på dricksvattenförsörjningen.

Brandvattenförsörjning innefattas i kommunernas ansvar enligt 3 kap 1 § LSO. Det har inte överlåtits till Räddningstjänsten Mälardalen enligt förbundsordningen och kvarligger därför på medlemskommunerna. Av detta följer dock inte att ansvaret för brandvattenförsörjning överlåtits till den juridiska person som ansvar för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, så som anges i handlingsprogrammet tabell 9. Denna uppgift är därför missvisande.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är den allmänna va-anläggningens ändamål att tillgodose vattenförsörjning och avlopp för bebyggelse när detta behöver ordnas i ett större sammanhang. Brandvattenförsörjning innefattas enligt 10 § i de ”andra allmänna intressen som har behov av anläggningen” och som ska tillgodoses ”när det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål”. Därför behövs samråd mellan RTMD och va-huvudmannen i respektive kommun om hur den allmänna va-anläggningen på bästa sätt kan användas för brandvattenförsörjning.

Som utgångspunkt för ett samråd är det positivt att behovet av brandvatten för olika typer av bebyggelse är beskrivet i dokumentet ”Bebyggelse och brandvattenförsörjning”. Det är också bra att handlingsprogrammet värderar var det önskade behovet är tillgodosett och var det finns avvikelser, vilket anges i tabell 17. Fokus ligger dock enbart på förekomsten av brandposter och avståndet mellan dem. Hänsyn behöver också tas till om vattenledningsnätet har tillräcklig kapacitet för att tillgodose det förväntade flödet.

Det är kommunernas ansvar att säkerställa brandvattenförsörjningen utan att dricksvattenförsörjningen påverkas negativt. Därför behöver Räddningstjänsten samråda med respektive kommun om:

- Hur brandvattenförsörjningen ska tillgodoses där det saknas allmän va-försörjning
- Hur brandvattenförsörjningen ska tillgodoses där det inte finns tillräcklig kapacitet i vatten-distributionen och där detta inte kan uppnås till en rimlig kostnad

Datum
2021-01-17

- I vilka områden brandvattenbehovet tillgodoses bättre genom det så kallade alternativsystemet.
- Hur kostnader för brandvattenförsörjning ska finansieras när det inte kan ske genom kommunens va-taxa.

Samrådet kan med fördel också inkludera frågan om hur släckvatten ska hanteras för att undvika påverkan på miljön och på dricksvattenförsörjningen samt i enlighet med kommunernas dagvattenstrategier eller dagvattenplaner.